



Ordensreglement for Naturinstitutionen Bøgebladet

- **Flugtveje**

Flugtveje skal være lette at identificere, frie og ryddelige i hele deres bredde og belyst, så man med sikkerhed kan færdes der.

Evt. barnevogne og inventaropstilling i flugtvejs gange skal således placeres, så de ikke hindrer de frie gangpassager.

Redningsåbninger skal kunne åbnes indefra uden brug af nøgle eller særligt værktøj.

Der skal være fri og uhindret adgang til redningsåbningerne for personer i rummene. Der må ikke stilles inventar i afmærkningerne foran åbningerne.

- **Slukningsudstyr**

Der skal være fri adgang til brandslange, brandtæpper og håndslukningsudstyr.

- **Nedlukning**

Dørenes selvlukkefunktion skal være funktionsdygtig. Dørene skal lukke tætsluttende til fals. Der skal føres jævnlig kontrol med, at disse er funktionsdygtige. Selvlukkemekanismen må ikke sættes ud af funktion, og dørene må ikke fastholdes i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler el.lign.

Døre og vinduer i samtlige rum skal lukkes når institutionen forlades af de ansatte.

- **Teknik rum**

Teknik rum (ventilationsrum, el-tavlerum m.v.) må ikke anvendes til henstilling af inventar, varer og lignende.

- **El-udstyr**

Opladning af el-cykler og andre elektriske apparater – må kun forekomme i institutionens åbningstid.

Husk at afbryde elektrisk udstyr efter brug f.eks. kaffemaskiner, mikrobølgeovn.

- **Affald**

Affald skal fjernes efter endt arbejdsdag.

- **Levende ild**

Brug af levende lys eller anden form for åben ild må kun benyttes under konstant opsyn af personale, hvorefter det skal slukkes forsvarligt.

- **Indretning**

Anvendelse af let antændelige materialer eller materialer med høj brandbelastning skal begrænses i forbindelse med indretning og udsmykning af institutionen

